

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Юридический адрес: 305000, Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д. 3, тел.: (4712) 70-01-09

e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1054639017344 ИНН 4632050564

Адреса мест осуществления деятельности: 305044, РОССИЯ, Курская обл, г. Курск, ул. Станционная, дом 11, тел.: (4712) 22-31-00, e-mail: vozduhlab@46cge.rospotrebnadzor.ru; 306530, РОССИЯ, Курская обл, г. Щигры, ул. Красная, дом 81, тел.: (471-45) 4-26-14, e-mail: mitrakova\_is@46.rospotrebnadzor.ru; 307800, РОССИЯ, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34, тел.: (471-43) 2-21-36, e-mail: harina\_an@46cge.rospotrebnadzor.ru; 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3, тел.: (4712) 70-01-09, e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AC75

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом организации  
исследований и испытаний ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Курской



меститель руководителя ИЛЦ

А.В. Начин

11.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 46-01/36405-25 от 11.07.2025

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ЯКИРЕВИЧ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА (ИНН 462902612879 ОГРН 324460000008529)

2. Юридический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Чехова, д. 3, 17

Фактический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Пушкарная 1-я, зд. 11

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая, расфасованная в полимерную тару, очищенная из водопроводной сети "Серебряная скважина", дата изготовления: 30.05.2025; срок годности: 3 месяца; размер партии: 200 бутылок; упаковка: стерильная;

4. Изготовитель: ИП ЯКИРЕВИЧ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Юридический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Чехова, д. 3, 17

Фактический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Пушкарная 1-я, зд. 11

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Цех розлива бутилированной воды, Курская обл, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Пушкарная 1-я, зд. 11

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 06.06.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Колычева Валентина Николаевна, помощник врача по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4/7-27 Г от 9 января 2025 г., Заявление №46-20/8272-2024 от 20 декабря 2024 г.



**8. Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 6 июня 2025 г.

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 46-01/36405-01.06-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;

ГОСТ Р 55684-2013 (ISO 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

**12. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная, UT-4304E                          | 678622          |
| 2     | Баня водяная многоместная, UT-4304E             | 182225          |
| 3     | Иономеры лабораторные, И-160МИ                  | 1890            |
| 4     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 108             |
| 5     | Термостат воздушный лабораторный, ТВЛ-К (120) Б | 3203            |
| 6     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                | 512             |
| 7     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                | 538             |
| 8     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                | 570             |
| 9     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3              | 9006938         |

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3

Лаборатория исследования воды и почвы

Образец поступил 06.06.2025 14:00

дата начала испытаний 09.06.2025 09:40, дата окончания испытаний 08.07.2025 08:23

| № п/п | Определяемые показатели     | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня      | НД на методы исследований                        |
|-------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С             | балл                | 0                                          | Не более 0                       | ГОСТ Р 57164-2016                                |
| 2     | Запах при 60 °С             | балл                | 0                                          | Не более 1                       | ГОСТ Р 57164-2016                                |
| 3     | Привкус                     | балл                | 0                                          | Не более 0                       | ГОСТ Р 57164-2016                                |
| № п/п | Определяемые показатели     | Единицы измерения   | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня      | НД на методы исследований                        |
| 4     | Водородный показатель (pH)  | ед. pH              | 7,30±0,20                                  | В пределах 4,5-9,5               | ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2024 г.)        |
| 5     | Мутность (по формазину)     | ЕМФ                 | Менее 1                                    | Не более 1                       | ГОСТ Р 57164-2016                                |
| 6     | Окисляемость перманганатная | мгО/дм <sup>3</sup> | 0,94±0,19                                  | Не более 3 (мгО <sub>2</sub> /л) | ГОСТ Р 55684-2013 (ISO 8467:1993) п. 9, способ Б |
| 7     | Цветность                   | градус              | Менее 1                                    | Не более 5                       | ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б                    |

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 06.06.2025 14:00

дата начала испытаний 06.06.2025 14:30, дата окончания испытаний 09.07.2025 16:21

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Юридический адрес: 305000, Курская область, г Курск, ул Почтовая, д. 3, тел.: (4712) 70-01-09

e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1054639017344 ИНН 4632050564

Адреса мест осуществления деятельности: 305044, РОССИЯ, Курская обл, г Курск, ул Станционная, дом 11, тел.: (4712) 22-31-00, e-mail: vozduhlab@46cge.rospotrebnadzor.ru; 306530, РОССИЯ, Курская обл, г Щигры, ул Красная, дом 81, тел.: (471-45) 4-26-14, e-mail: mitrakova\_is@46.rospotrebnadzor.ru; 307800, РОССИЯ, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34, тел.: (471-43) 2-21-36, e-mail: harina\_an@46cge.rospotrebnadzor.ru; 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3, тел.: (4712) 70-01-09, e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AC75

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий отделом приема и кодирования проб  
(образцов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курской области»,

Заместитель руководителя ИЛЦ



В.А. Василенко

07.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 46-01/34539-25, 46-01/34541-25 от 07.07.2025

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ЯКИРЕВИЧ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА (ИНН 462902612879 ОГРН 324460000008529)

2. Юридический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г Курск, ул Чехова, д. 3, кв. 17

Фактический адрес: Курская обл, г.о. город Курск, г Курск, ул Чехова, д. 3, кв. 17

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 46-01/34539-25 - Вода питьевая холодная (водопроводный кран),

Проба № 46-01/34541-25 - Вода питьевая холодная

4. Место отбора:

Проба № 46-01/34539-25 - До фильтра, Цех розлива бутилированной воды, Курская обл, г.о. город Курск, г Курск, ул Пушкарная 1-я, зд. 11,

Проба № 46-01/34541-25 - Накопительная ёмкость, Цех розлива бутилированной воды, Курская обл, г.о. город Курск, г Курск, ул Пушкарная 1-я, зд. 11

5. Условия отбора:

Дата отбора:

06.06.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Колычева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4/7-27Г от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 6 июня 2025 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 46-01/34539-25, 46-01/34541-25 от 07.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 46-01/34539-01.06-25, 46-01/34541-01.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная многоместная, УТ-4304Е             | 182225          |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 108             |
| 3     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                | 512             |
| 4     | Термостат суховоздушный, ТВ-80-1                | 538             |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3              | 9006938         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3  
Лаборатория исследования воды и почвы  
Регистрационный номер пробы 46-01/34539-25  
Образец поступил 09.06.2025 12:30  
дата начала испытаний 09.06.2025 12:40, дата окончания испытаний 01.07.2025 17:59

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 2     | Привкус                 | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 4     | Цветность               | градус             | Менее 1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б |

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3  
Бактериологическая лаборатория  
Регистрационный номер пробы 46-01/34539-25  
Образец поступил 06.06.2025 12:30  
дата начала испытаний 06.06.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.06.2025 14:46

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований       |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                              | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.6, 7.8 |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.4, 6.7 |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.4, 5.7 |
| 4     | Энтерококки                                   | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 19.4, 19.5   |

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3  
Лаборатория исследования воды и почвы  
Регистрационный номер пробы 46-01/34541-25  
Образец поступил 09.06.2025 12:30  
дата начала испытаний 09.06.2025 12:40, дата окончания испытаний 01.07.2025 18:06

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 2     | Привкус                 | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 4     | Цветность               | градус             | Менее 1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б |

Место осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3  
Бактериологическая лаборатория



дата начала испытаний 06.06.2025 12:30, дата окончания испытаний 30.06.2025 14:47

Ответственный за оформление протокола:  
Е.С. Капищева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 46-01/34539-25, 46-01/34541-25 от 07.07.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)